

A SOKKOLÁS MENETE – ALGÁSODÁSI PROBLÉMÁK

A legfontosabb módszer a megelőzés!

- Mérjük rendszeresen a fertőtlenítőszer-koncentrációt!
- Ne hagyjuk, hogy nullára csökkenjen, mert ebben az esetben ugrásszerű szaporodásnak indulnak az algák.
- Terhelt, kültéri medencék esetében folyamatosan alkalmazzunk algásodás-megelőző szert (pl. Algi-cid, Chloralgin)!

Ha már megtörtént a baj:

- Az algásodás mértékétől függően az algák kiirtása akár több napig is eltarthat.
- Nagyon fontos, hogy az algamentesítést nem szabad félbehagyni!

SOKKOLÁS MENETE:

- A sokkolást célszerű a délutáni órákra időzíteni
- Állítsa be a víz pH-értékét 7,2-7,4 közé, **Dinax Mínusz P** segítségével. (Ritkán előfordul, hogy a pH-értéket növelni kell, ebben az esetben a pH korrigálását ráér a sokkolás után elvégezni, mert a klórgranulátum 6-os pH-értéken a leghatékonyabb.)
- A vízbe a sokkoló kezeléshez előírt mennyiségű (általában 10 m³ -hez fél kg), előzőleg vízben feloldott klórgranulátumot adagolunk (**Alga-sokk P**). – Megkezdjük a medencevíz forgatását.
- A forgatás megkezdése után két-három órával pelyhesítőszer adagolunk a vízhez (**Dinax Flock F** 100 ml), a vízfelszínen egyenletesen elosztva.
- A pelyhesítőszer beadagolása után folytatjuk a forgatást 1-2 óráig, majd lekapcsoljuk a szivattyút.
- Éjszaka a klór megöli az algákat, a pelyhesítőszer pedig összetapasztja őket kiporszívózható pelyhekké.
- Reggel alaposan porszívózza ki a medencét, a kiszívott vizet csatornára engedje, hogy az elpusztult alga ne szennyezze a szűrőjét.
- Mossa vissza a szűrőt is.
- Mérje meg a klórkoncentrációt! Ha a klórszint 24 óra alatt 1 mg/l koncentráció alá csökken, ez arra utal, hogy a medencében még van alga. Ebben az esetben ismétlje meg a sokkolást!
- Ha a klórszint magas, és az is marad, a sokkolás sikeres volt, de Ön nem tud a medencében fürdeni, mivel a túl magas klórszint egészségünket veszélyeztetheti.
Két dolgot tehet:
 - megvárja, míg a szabad aktív klórtartalom nullára csökken vagy
 - használhat Nulla-klór granulátumot, melynek segítségével a klórszint gyorsan lecsökkenthető a kívánt szintre

Ha további kérdései lennének, forduljon hozzánk bizalommal! Telefon: 06-1-403-0937